



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности Холмского района

Сахалинская область г. Холмск ул. Советская 81 тел.5-08-31, тел.факс 5-24-53, e-mail: GPNKholmsk@yandex.ru
Единый телефон доверия МЧС России по Сахалинской области (84242) 72-99-99

Приложение №6

Предписание № 95/1/59
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции речи № 1 "Солнышко" г. Холмска муниципального
образования "Холмский городской округ" Сахалинской области»

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Холмского района по пожарному надзору Арутюнян Татьяны Николаевны № 95 от «05» августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «08» августа 2014 г. по 10 час. 00 мин. «12» августа 2014 г. проведена проверка: государственным инспектором Холмского района по пожарному надзору, старшим инспектором ТО ПД Холмского района старшим лейтенантом внутренней службы Зиновьевым Антоном Алексеевичем, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции речи № 1 "Солнышко" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области, по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 3, совместно с Н.О. заведующего МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» Гриценко А.И..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (оных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1.	В электронитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее требуемого.	п.1.82 СПиП 2.08.02-89 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и складных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	До 15.01.2016 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Холмского района по пожарному надзору
Зинков А.А.

«12» августа 2014г.



Предписание для исполнения получил:

И.О. заведующего МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»
Гриценко А.И.

«12» августа 2014г.